

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění

Výrobce: ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO 46504826,
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

potvrzuje, že na dále uvedeném výrobku

Název: Převodník analogový do hlavice

Typ: 420

Základní údaje o výrobku:

Převodník slouží k převodu signálu odporového čidla Pt100 na unifikovaný výstupní signál 4 až 20 mA. Výstupní signál je lineární s teplotou. Je určen k zabudování do hlavice odporového snímače teploty.

bylo provedeno posouzení shody vlastností výrobku s požadavky podle

nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (v souladu se směrnicí 2004/108/EC Evropského parlamentu a Rady) a normy ČSN EN 61326-1:98 + Z1:1999,

a prohlašuje,

že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobek je za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečný a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedeného nařízení vlády.

Nová Paka 1. července 2009

Jméno: Jiří Podlipný
Funkce: ředitel pro jakost
Podpis:



ZPA Nová Paka, a.s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka
IČO: 46 50 48 26
DIČ: CZ46504826