

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

**Výrobce:** ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO 46504826, zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

## potvrzuje, že na dále uvedeném výrobku

**Název/typ:** Snímač tlaku relativního s vnějším závitem UNIPRES 81, typ 114 81  
Snímač tlaku relativního s vnitřním závitem UNIPRES 82, typ 114 82  
Snímač tlaku relativního s přírubou UNIPRES 83, typ 114 83  
Snímač tlaku absolutního s vnějším závitem UNIPRES 84, typ 114 84  
Snímač tlaku absolutního s vnitřním závitem UNIPRES 85, typ 114 85  
Snímač tlaku absolutního s přírubou UNIPRES 86, typ 114 86

### **Základní údaje o výrobku:**

Snímač se používá k měření relativního a absolutního tlaku kapalin, plynů a par. Může být umístěn v prostředí normálním a v prostředí s nebezpečím výbuchu skupiny II 2G Ex ib IIC T6 v Zóně 1 a Zóně 2 podle ČSN EN 60079-10. V prostředí s nebezpečím výbuchu jako nejiskřící provedení skupiny II 3G Ex nA II T4 (napájen max. 28 V DC) může být umístěn v Zóně 2 podle ČSN EN 60079-10. V provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu je označen v souladu s čl. 1.0.5. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 23/2003 Sb. (v souladu s 94/9/ES). Použití výrobku vymezuje technická dokumentace pro výrobek.

### **bylo provedeno posouzení shody vlastností zařízení s požadavky podle**

- nařízení vlády č. 23/2003 Sb. (v souladu se směrnicí 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady) a norem: ČSN EN 60079-0:2007 a ČSN EN 60079-11:2007. ES přezkoušení typu bylo provedeno autorizovanou osobou ČR č. 210 - FTZÚ Ostrava – Radvanice (notifikovaná osoba ES č. 1026). Dodatek č. 1 k ES Certifikátu o přezkoušení typu č. **FTZÚ 02 ATEX 0030X**. Pravidelný dohled nad zabezpečením jakosti výroby provádí autorizovaná osoba ČR č. 210 - FTZÚ Ostrava – Radvanice (notifikovaná osoba ES č. 1026). Oznámení o zabezpečení jakosti č. **FTZÚ 02 ATEX Q 026**.
- podle norem ČSN EN 60079-0 ed. 2 a ČSN EN 60079-15 ed. 2 pro nejiskřící provedení Ex nA II T4
- nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (v souladu se směrnicí 2004/108/EC Evropského parlamentu a Rady) a norem: ČSN EN 61000-6-3:02 a ČSN EN 61000-6-2:02.

### **a prohlašuje,**

že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobek je za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečný a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených nařízení vlády.

Nová Paka 1. července 2009

Jméno:  
Funkce:  
Podpis:

Jiří Podlipný  
ředitel pro jakost



ZPA Nová Paka, a.s.  
Pražská 470  
509 39 Nová Paka  
IČO: 46 50 48 26  
DIČ: CZ46504826