



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění

Výrobce: ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO 46504826,
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

potvrzuje, že na dále uvedeném výrobku

Název: Zdroj INAP 16

Typ: 119 16

Základní údaje o výrobku:

Druh napájecí sítě: 1/N/PE AC 230 V 50 Hz

Výrobek je elektrické zařízení třídy ochrany I podle ČSN EN 61010-1:2003 pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci III a stupněm znečištění 2. Zdroj výstupního napětí odpovídá čl. 6.3. normy a slouží také pro napájení obvodů SELV a PELV. Zdroj je zkratuvzdorný.

Zdroj je určen pro napájení převodníků ve dvou, tří a čtyřvodičovém zapojení, např. snímačů teploty, tlaku, tlakové diference a dalších zařízení. Použití výrobku vymezuje technická dokumentace pro výrobek.

bylo provedeno posouzení shody vlastností zařízení s požadavky

- nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (v souladu se směrnicí 2006/95/EC Evropského parlamentu a Rady) a normy ČSN EN 61010-1:2003.
- nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (v souladu se směrnicí 2004/108/EC Evropského parlamentu a Rady) a norem:

ČSN EN 55011:1999 (třída B), ČSN EN 61000-4-8:1996, ČSN EN 61000-4-2:1997,
ČSN EN 61000-4-3:1997, ČSN EN 61000-4-4:1997.

a prohlašuje,

že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobek je za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečný a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených nařízení vlády.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 02

Nová Paka 1.července 2009

Jméno: Jiří Podlipný
Funkce: ředitel pro jakost

Podpis:



ZPA Nová Paka, a.s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka
IČO: 46 50 48 26
DIČ: CZ46504826