

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zák. č.22/1997 Sb. a zák. č. 90/2016 Sb. v platném znění

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

Výrobce: ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO 46504826, zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

Název: Digitální zapisovač a PID regulátor ZEPAREX 565

Typ: 565

Základní údaje o výrobku:

Druh napájecí sítě: 100 až 230 V AC nebo 24 V AC/DC

Výrobek je proveden podle ČSN EN 61140 ed.2 jako elektrické zařízení třídy ochrany II. Je určen pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci II a stupněm znečištění 2 dle ČSN EN 61010-1 ed. 2 a navazující (vyhodnocovací) přístroj musí odpovídat čl. 6.3 této normy.

Zeparex 565 je unikátní kombinace digitálního zapisovače a dvousmyčkového PID regulátoru. Zapisovač obsahuje 3,5" displej, 4 univerzální kanály, vnitřní paměť o velikosti 50 Mb a přenos dat pomocí USB karty nebo odesílání přes Ethernet a následné zpracování dat v softwaru Review. Mezi hlavní výhody patří kombinace záznamu a regulace, jednoduchost ovládání a zpracování dat včetně vysoké úrovně zabezpečení.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními předpisy Evropské unie:

- směrnice 2014/35/EU Evropského parlamentu a Rady (v souladu s NV č. 118/2016 Sb.) a normy ČSN EN 61010-1 ed.2:2011
- směrnice 2014/30/EU Evropského parlamentu a Rady (v souladu s NV č. 117/2016 Sb.) a normy: ČSN EN 61326-1 ed.2:2013 - emise - třída B (pro napájení 100 až 230 V AC)
- třída A (pro napájení 24 V AC/DC)
- odolnost – Průmyslové prostředí

a prohlašuje,

že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobek je za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečný a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených směrnic.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 16

Podepsáno za, a jménem:

Nová Paka 20. dubna 2016

Jméno: Petr Fól
Funkce: ředitel pro jakost
Podpis:

