

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zák. č.22/1997 Sb. a zák. č. 90/2016 Sb. v platném znění

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

**Výrobce:** ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO 46504826,  
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

**Název:** Ovladač servomotoru NOTREP 21, 22, 25, 26

**Typ:** 511 21, 22, 25, 26

### **Základní údaje o výrobku:**

Druh napájecí sítě: 1/N/PE AC 230 V 50 Hz

Výrobek je elektrické zařízení třídy ochrany I podle ČSN EN 61140 ed. 2. Je určen pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci II a stupněm znečištění 2 dle ČSN EN 61010-1 ed. 2 a vnitřní zdroj pro napájení zpětnovazebního obvodu odpovídá čl. 6.3 této normy a vyhovuje také obvodům SELV a PELV. Ovladače typu 511 21 a 511 25 jsou zásuvné jednotky samostatně dodávané. U ovladačů 511 22 a 511 26 je zásuvná jednotka zamontována do skříně z ocelového plechu kryté víkem. Ovladač ve skříni má vnitřní i vnější ochrannou svorku, které jsou vzájemně propojeny.

Ovladač se používá se pro spojitě řízení servomotorů MODACT s motory typu J9A (16 W), J10A (25 W), J11A (50 W) ATAS elektromotory Náchod a.s. Použití výrobku vymezuje technická dokumentace pro výrobek.

### **Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními předpisy Evropské unie:**

- směrnice 2014/35/EU Evropského parlamentu a Rady (v souladu s NV č. 118/2016 Sb.) a normy ČSN EN 61010-1 ed. 2:2011
- směrnice 2014/30/EU Evropského parlamentu a Rady (v souladu s NV č. 117/2016 Sb.) a norem: ČSN EN 61000-6-2:2006, ČSN EN 61000-6-4:2007/A1:2011.

### **a prohlašuje,**

že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobek je za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečný a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených směrnic.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 16

Podepsáno za, a jménem:

Nová Paka 20. dubna 2016

Jméno: Petr Fól

Funkce: ředitel pro jakost

Podpis:



ZPA Nová Paka a.s.  
Pražská 470  
509 39 Nová Paka  
IČO: 46 50 48 26