

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

Výrobce: ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO 46504826,
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

Název: Kabelové vývodky Ex d (Ex t) pro nepancéřované kabely

Typ: 991, 981

Základní údaje o výrobku:

Vývodky slouží k upevnění připojovacího kabelu v hlavici snímače a k jeho utěsnění - k montáži nepancéřovaných kabelů s různými vnějšími průměry, vývodky musí být opatřeny speciální svěrkou proti vytržení kabelu, pro nebezpečné prostory s výbušnými atmosférami dle ČSN EN 60079-10-1 a ČSN EN 60079-10-2.

Vývodky jsou určeny do prostředí s nebezpečím výbuchu II 2 GD Ex d IIC, Ex e II, Ex tD pro snímače s pevným závěrem Ex d a prachotěsným závěrem Ex t do zóny 1 nebo zóny 2 a do zóny 21 nebo 22 (pro snímače s převodníkem do zóny 1 nelze skupina plynů IIC).

Pro snímače v jiskrově bezpečném provedení Ex ia do zóny 0, 1 nebo 2 a do zóny 20, 21 nebo 22.

Výrobek je označen v souladu s čl. 1.0.5. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 116/2016 Sb. (v souladu s 2014/34/EU). Použití výrobku vymezuje technická dokumentace pro výrobek.

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními předpisy Evropské unie:

- směrnice 2014/34/EU Evropského parlamentu a Rady a norem:
EN 60079-0 : 2012, EN 60079-1 : 2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009

ES přezkoušení typu bylo provedeno oznámeným subjektem EU č. 0080 – INERIS - Francie.
ES Certifikát o přezkoušení typu č. **INERIS 12ATEX 0032X a Dodatek č. 2** k ES certifikátu o přezkoušení typu č. **INERIS 12ATEX0032X**.

Pravidelný dohled nad zabezpečením jakosti výroby provádí oznámený subjekt EU č. 0081 – LCIE - Francie. Oznámení o zabezpečení jakosti č. **LCIE 00 ATEX Q 8005**.

a prohlašuje,

že vlastnosti výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobky jsou za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečné a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedené směrnice.

Podepsáno za, a jménem:

Nová Paka 1. listopadu 2017

Jméno: Petr Fól
Funkce: ředitel pro jakost
Podpis:



ZPA Nová Paka, a.s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka
IČO: 46 50 48 26