

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění

Výrobce: ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO 46504826,
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

potvrzuje, že na dále uvedeném výrobku

Název: Regulátor kompaktní programovatelný ZEPADIG 10

Typ: 610

Základní údaje o výrobku:

Druh napájecí sítě: 1/N/PE AC 230 V 50 Hz

Výrobek je elektrické zařízení třídy ochrany I podle ČSN EN 61140 ed. 2. Je určen pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci II a stupněm znečištění 2 dle ČSN EN 61010-1 ed. 2, vnitřní zdroj pro napájení obvodů vstupních a výstupních signálů odpovídá čl. 6.3 této normy.

Používá se pro řízení technologických procesů. Vstupními signály mohou být ss napětí, proud nebo odpor, výstupem spojitý proudový signál 20 mA a napěťový 10 V a silové přepínací kontakty čtyř relé. Použití výrobku vymezuje technická dokumentace pro výrobek.

bylo provedeno posouzení shody vlastností zařízení s požadavky

- nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (v souladu se směrnicí 2006/95/EC Evropského parlamentu a Rady) a normy ČSN EN 61010-1 ed. 2..
- nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (v souladu se směrnicí 2004/108/EC Evropského parlamentu a Rady) a norem ČSN EN 61000-6-3:02 a ČSN EN 61000-6-2:02.

a prohlašuje,

že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobek je za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečný a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených nařízení vlády.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 15

Nová Paka 1. ledna 2015

Jméno: Petr Fól
Funkce: ředitel pro jakost

Podpis:



ZPA Nová Paka, a.s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka
IČO: 46 50 48 26
DIČ: CZ46504826