

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zák. č.22/1997 Sb. a zák. č. 90/2016 Sb. v platném znění

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

**Výrobce:** ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO 46504826,  
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

**Název/typ:** Servomotor elektrický pákový do 35 Nm ZEPAROT 1, typ 674  
Servomotor elektrický pákový do 125 Nm ZEPAROT 2, typ 676

### Základní údaje o výrobcích:

Druh napájecí sítě: 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz nebo AC 24 V, 50 Hz

Výrobek s napájecím napětím AC 230 V, 50 Hz je elektrické zařízení třídy ochrany I podle ČSN EN 61140 ed. 2. Je určen pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci II a stupněm znečištění 2 dle ČSN EN 61010-1 ed. 2.

Výrobek s napájecím napětím AC 24 V, 50 Hz je elektrické zařízení třídy ochrany I podle ČSN EN 61140 ed. 2. Je určen pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci III a stupněm znečištění 2 dle ČSN EN 61010-1 ed. 2.

Mají vnitřní a vnější ochrannou svorku, které jsou vzájemně propojeny.

Používají se k přestavování ovládacích orgánů (např. směšovacích ventilů s otočným pohybem, kulových ventilů, bezpřírubových uzavíracích klapek, klapek vzduchotechnických zařízení apod.), pro které jsou svými vlastnostmi vhodné. Použití výrobků vymezuje technická dokumentace pro výrobek.

### Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními předpisy Evropské unie:

- směrnice 2014/35/EU Evropského parlamentu a Rady (v souladu s NV č. 118/2016 Sb.) a normy ČSN EN 61010-1 ed. 2:2011
- směrnice 2014/30/EU Evropského parlamentu a Rady (v souladu s NV č. 117/2016 Sb.) a norem: ČSN EN 61000-6-4:2007/A1:2011 a ČSN EN 61000-6-2-ed.3:2006.

### a prohlašuje,

že vlastnosti výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobky je za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečné a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených nařízení vlády.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 16

Podepsáno za, a jménem:

Nová Paka 20. dubna 2016

Jméno: Petr Fól  
Funkce: ředitel pro jakost  
Podpis:



ZPA Nová Paka, a.s.  
Pražská 470  
509 39 Nová Paka  
IČO: 46 50 48 26