


DMD 331 Snímač tlakové difference							
TYP	POPIS						
DMD 331	Snímač tlaku (0...0,2 / 16 bar)						
Kód	Měřený tlak						
730	diferenční						
Kód	Max. tlak na vstupu +	Diferenční tlak	Max.jednostranné přetížení				
F	0,2 bar	(0...0,02 / 0,2 bar)	1 bar				
A	0,4 bar	(0...0,04 / 0,4 bar)	1 bar				
B	1,0 bar	(0...0,10 / 1,0 bar)	3 bar				
C	2,5 bar	(0...0,25 / 2,5 bar)	6 bar				
D	6,0 bar	(0...0,60 / 6,0 bar)	20 bar				
E	16,0 bar	(0...1,60 / 16,0bar)	60 bar				
9	Jiné rozsahy						
Max. tlak na vstupu +		F	A	B	C	D	E
Kód	Diferenční tlak						
0200	0,02 bar	X					
0400	0,04 bar	X	X				
1000	0,10 bar	X	X	X			
2000	0,20 bar	X	X	X			
2500	0,25 bar		X	X	X		
4000	0,40 bar		X	X	X		
6000	0,60 bar			X	X	X	
1001	1,0 bar			X	X	X	
1601	1,6 bar				X	X	X
2501	2,5 bar				X	X	X
4001	4,0 bar					X	X
6001	6,0 bar					X	X
1002	10,0 bar						X
1602	16,0 bar						X
9999	Jiné rozsahy						
Kód	Výstupní signál						
1	4...20 mA / 2 v						
3	0...10 V / 3 v						
N	Ochrana typu "n" dle CSN EN 60079-15 / 4...20 mA/2-vodič						
Kód	Přesnost						
8	1%						
5	po dohodě 0,50%						
U	1% kalibrace vč. kal. listu						
T	po dohodě 0,50% kalibrace vč. kal. listu						
9	Jiná						
Kód	Elektrické připojení						
100	Konektor DIN 43650 (ISO 4400)(IP 65)						
200	Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)						
B00	Brad Harrison Mini Chance						
E00	Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)						
999	Jiné						
Kód	Přípojka tlaku						
200	G 1/2" EN 837-1/-3						
800	M 20x1,5 EN 837-1/-3 + převlečné matice a vsuvky navařovací						
J00	G 1/4" vnitřní						
U00	7/16 UNF DIN 3866						
999	Jiná						
Kód	Těsnění						
1	Viton (FKM)						
3	EPDM						
7	FFKM						
9	Jiné						
Kód	Volitelné provedení						
000	Standard						
999	Jiné provedení						

0,...bez příplatku / PD...po dohodě s výrobcem / Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Rozsah diferenciálního tlaku lze volit individuálně od 10% do 100% max. tlaku na vstupu +.

- zvolená varianta max. tlaku na vstupu "+" a diferenciálního tlaku je výrobitelná.

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.