

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

Výrobce: ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO 46504826,
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

Název: Zdroj INAP 901

Typ: 901

Základní údaje o výrobku:

Druh napájecí sítě: 1/N AC 230 V, 50 Hz

Výrobek je elektrické zařízení třídy ochrany II podle ČSN EN 61140 ed. 2. Je určen pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci III a stupněm znečištění 1 dle ČSN EN 61010-1 ed. 2, vnitřní zdroj výstupního napětí odpovídá čl. 6.3 této normy. Používá se pro napájení dvou vodičových převodníků, pro galvanické oddělení signálů a pro převod unifikovaných proudových signálů z přístrojů. Použití výrobku vymezuje technická dokumentace pro výrobek.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními předpisy Evropské unie:

- směrnice 2014/35/EU Evropského parlamentu a Rady (v souladu s NV č. 118/2016 Sb.) a normy ČSN EN 61010-1 ed. 2:2011
- směrnice 2014/30/EU Evropského parlamentu a Rady (v souladu s NV č. 117/2016 Sb.) a normy ČSN EN 61326-1:2013.

a prohlašuje,

že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobek je za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečný a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených směrnic.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 18

Podepsáno za, a jménem:

Nová Paka 1. března 2018

Jméno: Petr Fól
Funkce: ředitel pro jakost

Podpis:



ZPA Nová Paka, a.s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka
IČO: 46 50 48 26