

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zák. č.22/1997 Sb. a zák. č. 90/2016 Sb. v platném znění

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

Výrobce: ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 01 Nová Paka, IČO 46504826,
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

Název: Zdroj INAP 16

Typ: 119 16

Základní údaje o výrobku:

Druh napájecí sítě: 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz

Výrobek je elektrické zařízení třídy ochrany I podle ČSN EN 61140 ed. 2. Je určen pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci III a stupněm znečištění 2 dle ČSN EN 61010-1 ed. 2, vnitřní zdroj vstupního napětí odpovídá čl. 6.3 této normy a slouží také pro napájení obvodů SELV a PELV.

Zdroj je určen pro napájení převodníků ve dvou, tři a čtyřvodičovém zapojení, např. snímačů teploty, tlaku, tlakové diference a dalších zařízení. Použití výrobku vymezuje technická dokumentace pro výrobek.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními předpisy Evropské unie:

- směrnice 2014/35/EU Evropského parlamentu a Rady (v souladu s NV č. 118/2016 Sb.) a normy ČSN EN 61010-1 ed. 2:2011
- směrnice 2014/30/EU Evropského parlamentu a Rady (v souladu s NV č. 117/2016 Sb.) a norem: ČSN EN 55011:2017 (třída B), ČSN EN 61000-4-8:2010, ČSN EN 61000-4-2:2009, ČSN EN 61000-4-3:2006/A2:2011, ČSN EN 61000-4-4:2013.

a prohlašuje,

že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobek je za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečný a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených směrnic.

Podepsáno za, a jménem:

Nová Paka 20. listopadu 2019

Jméno:
Funkce:
Podpis:

Petr Fól
ředitel pro jakost



ZPA Nová Paka, a.s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka
IČO: 46 50 48 26