

HAVARIJNÍ PLÁN

lokální distribuční soustavy ZPA Nová Paka, a.s..

1. POPIS LDS S POPISEM ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ A ODPOVĚDNOSTÍ

1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROVOZOVATELE

Obchodní jméno: ZPA Nová Paka, a.s.
Sídlo: Nová Paka, Pražská 470, PSČ 509 39
Identifikační číslo: 46504826

Akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644

Číslo licence pro distribuci elektřiny: 120100112

1.2. Základní popis lokální distribuční soustavy

Lokální distribuční soustava ZPA Nová Paka, a.s. se nachází pouze na adrese 509 39 Nová Paka, Pražská 470. Lokální distribuční soustava ZPA Nová Paka, a.s. o napětí 35 kV je napojena na distribuční soustavu ČEZ Distribuce, a.s. hlavní rozvodnou č.I obsahující dvě trafo č.2 a č.3 (hlavní a záložní trafo) a zároveň je kabelově napojena podružná rozvodna č.II obsahující dvě trafo č.4 a č.5 (hlavní a záložní). Všechna trafo jsou 35/04 kV a 630 kVA.

Lokální distribuční soustava je pravidelně revidována a kontrolována. Vzhledem k jejímu technickému charakteru se nepředpokládají žádné závažné havarijní stavy nebo stavy nouze. Lokální distribuční soustava má dostatečnou rezervu pro přenášený výkon a předpokládá se její vysoká provozní spolehlivost.

1.3. Přehled dodavatelů a odběratelů elektřiny

Dodavatelem elektrické energie do lokální distribuční soustavy ZPA Nová Paka, a.s. je společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Lokální distribuční soustava ZPA Nová Paka, a.s. je plně závislá na dodávkách ČEZ Distribuce, a.s.

Odběratelé (koneční zákazníci) v lokální distribuční síti jsou pouze malé firmy s celkovým odběrem elektřiny do 200 000 kWh/rok.

2. PRACOVNÍ POKYNY

2.1. Plán k předcházení stavů nouze a k obnově provozu rozvodného zařízení

Druhy závad a jejich odstranění :

a/ závady na VN

- výpadek pojistek na trafo č.1 až č.4 - opravu zajistí dodavatel ČEZ Distribuce, a.s.
- porucha kabelu VN k rozvodně č.II - opravu zajistí smluvní externí firma.

V případě těchto poruch zaměstnanec ZPA Nová Paka - provozní elektrikář přepíná na záložní trafo a hlavní energetik zajišťuje opravu smluvní externí firmou.

b/ závady na NN

- porucha traťa – provozní elektrikář přepíná na záložní trafo a hlavní energetik zajišťuje opravu smluvní externí firmou.

c/ lokální závady el.rozvodů – dle rozsahu a charakteru závady řeší opravu provozní elektrikář nebo smluvní externí firma.

Odběratelům jsou oznamovány plánované i neplánované odstávky (výpadky) dodavatele elektřiny firmou ČEZ Distribuce, a.s. a dále případné poruchy na lokální distribuční soustavě ZPA Nová Paka, a.s.

Za řešení havarijní situace odpovídá :

- v pracovní době provozní elektrikář
- v mimopracovní době strážný.

Pro minimalizace délky trvání poruchy je s provozním elektrikářem a jeho zástupcem sjednána pracovní pohotovost.

Revizi a opravy VN a trafostanice zajišťuje smluvní externí revizní technik VN.

2.2. Vyrozumění a spojení

V případě potřeby jsou kontaktováni pracovníci nadřazené distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s., a to telefonicky nebo písemně. Odběratelé elektřiny jsou kontaktováni telefonicky.

2.3. Požární řád, požárně poplachová směrnice

Je řešeno organizační směrnici pro zajištění, řízení a kontrolu požární ochrany v ZPA Nová Paka, a.s.


2.4. Zásady zajištění první pomoci a lékařské pomoci

Určení pracovníci obsluhy a údržby lokální distribuční soustavy ZPA Nová Paka, a.s. jsou poučeni dle vyhlášky č.50/1978 Sb. o poskytování první pomoci.

2.5. Kontaktní údaje

Odpovědný zástupce	Ing. Bohuslav Franěk	tel. 493761372
Provozní elektrikář	Vladimír Horáček	tel. 493761318
Strážní služba	pracovníci vrátnice	tel. 493761313, 728407221
ČEZ Distribuce, a.s.	zákaznická linka	tel. 840840840
	poruchová linka	tel. 840850860

V Nové Pace, dne 25.2.2014



Schválil : Ing. Bohuslav Franěk, předseda představenstva ZPA Nová Paka, a.s.